

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadane pod nazwą: „Budowa indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego na terenie gminy Tarnawatka”

Znak sprawy: IR.271.10.2024.MT

W dniu 14.07.2024 rok wpłynęły następujące pytania do treści SWZ

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Jakiej mocy mają być powietrzne pompy ciepła na C.W.U

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z tabelą zawartą w PFU punkt 6.1.6.1

Moc grzewcza A20/W10-55	min. 1,7 kW
-------------------------	-------------

Pytanie nr 2

Czy powietrzne pompy ciepła mają współpracować z innymi źródłami ogrzewania? Jeśli tak to z jakimi i w których dokładnie lokalizacjach?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak

MIEJSCOWOŚĆ	NR DZIAŁKI	RODZAJ ŹRÓDŁA CO	PALIWO
Wieprzów Tarnawacki	204/4	Piec na paliwo stałe	Węgiel kamienny
Tarnawatka-Tartak	727/3	Piec na paliwo stałe	Drewno
Niemirówek	31	Piec elektryczny	Energia elektryczna
Wieprzów Tarnawacki	162/1	Piec na paliwo stałe	Węgiel kamienny
Wieprzów Ordynacki	11	Piec na paliwo stałe	Węgiel kamienny
Tarnawatka-Tartak	52/30	Piec na paliwo stałe	Drewno
Tarnawatka	592/16	Piec na paliwo gazowe	Gaz ziemny
Wieprzów Ordynacki	6	Piec na paliwo stałe	Węgiel kamienny

Pytanie nr 3

Czy w budynkach, w których będą montowane powietrzne pompy ciepła jest jakieś istniejące źródło ciepła? Jeśli tak to w których dokładnie oraz czy mają być one demontowane?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Są istniejące źródła ciepła w lokalizacjach, gdzie będą montowane powietrzne pompy ciepła. Poniżej zestawienie z wymaganymi informacjami.

MIEJSCOWOŚĆ	NR DZIAŁKI	RODZAJ ŹRÓDŁA CO	PALIWO	PLANOWANA WYMIANA PIECA
Wieprzów Tarnawacki	204/4	Piec na paliwo stałe	Węgiel kamienny	Nie
Tarnawatka-Tartak	46/2	Piec na paliwo stałe	Drewno	Tak
Tarnawatka-Tartak	727/3	Piec na paliwo stałe	Drewno	Nie
Tarnawatka	45	Piec na paliwo stałe	Drewno	Tak
Niemirówek	31	Piec elektryczny	Energia elektryczna	Nie
Wieprzów Tarnawacki	162/1	Piec na paliwo stałe	Węgiel kamienny	Nie
Wieprzów Ordynacki	11	Piec na paliwo stałe	Węgiel kamienny	Nie
Tarnawatka-Tartak	52/30	Piec na paliwo stałe	Drewno	Nie
Tarnawatka-Tartak	734/2	Piec na paliwo stałe	Drewno	Tak
Tarnawatka	592/16	Piec na paliwo gazowe	Gaz ziemny	Nie
Wieprzów Ordynacki	6	Piec na paliwo stałe	Węgiel kamienny	Nie
Tarnawatka-Tartak	55/2	Piec na paliwo stałe	Drewno	Tak

Pytanie nr 4

Z jaką instalacją ma współpracować powietrzna pompa ciepła? (grzejnikowa, podłogowa, mieszana). Prosimy o podanie jaki system grzewczy jest w konkretnych lokalizacjach

Odpowiedź na pytanie nr 4

MIEJSCOWOŚĆ	NR DZIAŁKI	RODZAJ OGRZEWANIA
Wieprzów Tarnawacki	204/4	GRZEJNIKI
Tarnawatka-Tartak	46/2	GRZEJNIKI
Tarnawatka-Tartak	727/3	MIESZANE
Tarnawatka-tartak	635/21	PODŁOGOWE
Tarnawatka	45	GRZEJNIKI
Niemirówek	31	GRZEJNIKI
Wieprzów Tarnawacki	162/1	MIESZANE

Wieprzów Ordynacki	11	GRZEJNIKI
Tarnawatka-Tartak	52/30	MIESZANE
Tarnawatka-Tartak	734/2	GRZEJNIKI
Tarnawatka	592/16	PODŁOGOWE
Wieprzów Ordynacki	6	GRZEJNIKI
Tarnawatka-Tartak	462	PODŁOGOWE
Tarnawatka-Tartak	55/2	MIESZANE

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający posiada plany/rzuty budynków, w których będą instalowane powietrzne pompy ciepła? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie dysponuje planami/rzutami budynków.

Pytanie nr 6

Jakich dokładnie projektów wymaga Zamawiający? Proszę o wyszczególnienie

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z zapisami PFU punkt 3.2. Zamawiający wymaga:

- Projekt budowlany - jeżeli wymagany,
- Projekt wykonawczy,
- Projekt powykonawczy.

Pytanie nr 7

Czy instalacja elektryczna jest dostosowana do wpięcia powietrznych pomp ciepła?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z zapisami PFU, ewentualne dostosowanie instalacji elektrycznej leży po stronie użytkownika.

Wójt Gminy Tarnawatka