

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 9**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadane pod nazwą: „Budowa indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego na terenie gminy Tarnawatka”**

Znak sprawy: IR.271.10.2024.MT

W dniu 31.07.2024 rok wpłynęły następujące pytania do treści SWZ

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami.

### **Pytanie nr 1**

W związku z wymogiem Zamawiającego odnośnie mocy akustycznej pomp ciepła c.o. i c.w.u. i brakiem możliwości zaoferowania urządzeń spełniających wymogi Zamawiającego wnosimy o dopuszczenie do Zamówienia inwerterowe powietrzne pompy ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy akustycznej do 68 dB wg EN12102.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie Pomp ciepła o mocy akustycznej nie większej niż 68 dB wg EN12102.

Wójt Gminy Tarnawatka